ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 24 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

LICITACIÓN: LO-36079003-009-2020
LICITACION PUBLICA LOCAL

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
J.N. NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "A" DOS AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN – BODEGA + SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS EXTERIORES EST. REGIONAL 6.00X8.00 MT.	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ÁLVAREZ, COL

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V. SR. Ing. Omar M. Salaza Puente	
2.- CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV SR. Ing. Alejandro [illegible] S.A.	
3.- ARQ. GABRIEL ENRIQUE PLASCENCIA BUSTAMANTE SR.	
4.- LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO SR. Marco Antonio de la Torre Aguilar	
5.- CONARTE COSTRUCCIONES SA DE CV. SR. Arq. Jonathan Eduardo Sánchez Martínez	
6.- PROMOTECNOS SA DE CV SR. ARQ. RAFAEL ROMERO CASILLO	
7.- CONSTRUCCIONES SOLUSIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV. SR. ING. MARCO A. GODYTAN RAMOS	
8.- ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA SR. Arq. José Armando Calderón Reynoso	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PPTOS.

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-36079003-009-2020

J.N. Nueva Creación, Col. Punta Diamante, Villa de Álvarez, Col.- Construcción de Edif. "A" Dos Aulas Didácticas + Dirección - Bodega + Servicios Sanitarios + Obras Exteriores Est. Regional 6.00x8.00 Mt.

Colima, Colima a 24 de Abril de 2020.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INCOIFED LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACION, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO. PREVIA AUTORIZACION DEL INSTITUTO.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		FACTOR DE SALARIO REAL	DEBERA DE APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION VIGENTE
		PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, POLIPRISA DE PRISA, OSEL ORO DE OSEL, GOLDEN DE FMC, IMPERQUIMIA SATINADA Ó VEREL SATIN DE VEREL.
		CUALQUIER CALIBRE DE CALE THW ETC..	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-36079003-009-2020

J.N. Nueva Creación, Col. Punta Diamante, Villa de Álvarez, Col.- Construcción de Edif. "A" Dos Aulas Didácticas + Dirección - Bodega + Servicios Sanitarios + Obras Exteriores Est. Regional 6.00x8.00 Mt.

Colima, Colima a 24 de Abril de 2020.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
	11074	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES A MANO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTIL.	Se modifica este Volumen: Dice: 82.10 M3. **Debe de decir: 150.00 M3.**
	11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MAT. INERTE. (BALASTRE) COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	Se modifica este Volumen: Dice: 101.70 M3. **Debe de decir: 180.00 M3**
	12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK HUECO DE CEMENTO-ARENA DE 20x20x40 cm. RELLENO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN, DE 20 cm. DE ESPESOR.	Se modifica este Volumen: Dice: 72.35 M2. **Debe de decir: 95.00 M2.**
			CONSIDERAR CON CARGO A LOS INDIRECTOS DE OBRA UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.