Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

Licitación Pública Nacional

No. LO-36079003-21-2024

(1) 06DPR0072K.- ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA, SOBRE MEDIO PATIO CÍVICO DE 17.45X17.45 M.-

(2) 06DPR0040S/06DPR0047L.- ESC. PRIM. CARLOS TORRES TÉLLEZ MANZANILLO, COL., CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA (10X30 M) DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

Dictamen Resolutivo Económico.

Colima, Col. 14 de agosto de 2024

Con relación al acto de Apertura de Propuestas Económicas del procedimiento arriba señalado celebrada el pasado 9 de agosto del presente, con fundamento al Artículo 39 de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, a la normatividad aplicable en la materia, a la revisión de los requisitos solicitados, al cuadro comparativo de precios y a la revisión detallada de cada propuesta, se obtuvo el siguiente,

ANÁLISIS:

TERRITORIO CONSULTORIA INTEGRAL Y DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Una vez revisada cualitativamente su propuesta económica, se expone lo siguiente:

En el punto 2.2.3 análisis de precios unitarios, el licitante presenta un costo bajo en los concepto 21020, referente al suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica... y el 23002 *SyC de lámina galvanizada pintro cal. 26, incluye: fijación tornillos, traslapes, aplicación de sellador Norma ASTM C-920 en juntas de cada lámina, limpieza y todo lo necesario para su buen funcionamiento*. Este concepto se presenta en los catálogos de ambos planteles, y por obvias razones es el más representativo; al revisar su análisis, nos encontramos con un rendimiento del material de la lámina que no considera un razonable porcentaje de desperdicio ya que propone una lámina de 6.10x1.10 m, si la separación de los montenes donde se fijarán las láminas se encuentran a ejes de 1.59 y 1.27 (respectivo al orden de los planteles), forzosamente se tiene un "sobrante" de 1.33m y 1.02m, por lo cual el rendimiento de 0.155 pza/m2 (1.04m2) que aplica en su tarjeta es ficticio, ya que objetivamente con ese tamaño de lámina se tiene un mayor desperdicio y por ende un rendimiento real de 1.47 y 1.52, casi un 40% de desperdicio, el cual no está considerando en su análisis, y por ende obtiene un bajo costo; además tampoco está considerando la aplicación del sellador, ya que no lo está incluyendo en su análisis.

Si bien no es el único concepto que se ubica muy por debajo de costo estimado de la dependencia, si es uno de los de mayor impacto en la propuesta, es por ello que la propuesta se ubica 22% por debajo del costo estimado de la dependencia y 14% por debajo del licitante mas cercano. Por ello, esta dependencia considera su propuesta económicamente insolvente, y por ende es desechada y calificada como No Favorable.

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

Licitación Pública Nacional

No. LO-36079003-21-2024

(1) 06DPR0072K.- ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA, SOBRE MEDIO PATIO CÍVICO DE 17.45X17.45 M.-

(2) 06DPR0040S/06DPR0047L.- ESC. PRIM. CARLOS TORRES TÉLLEZ MANZANILLO, COL., CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA (10X30 M) DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

Dictamen Resolutivo Económico.

SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.
ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS

Una vez revisada cualitativamente sus propuestas económicas, se exponen las siguientes observaciones:

La información, análisis, cálculos de costos adicionales, y el resto de documentación presentadas por los participantes, cumplen técnicamente con los requisitos solicitados en las bases del procedimiento.

Por lo anterior, esta dependencia considera sus propuestas como FAVORABLES.

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

Licitación Pública Nacional

No. LO-36079003-21-2024

(1) 06DPR0072K.- ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA, SOBRE MEDIO PATIO CÍVICO DE 17.45X17.45 M.-

(2) 06DPR0040S/06DPR0047L.- ESC. PRIM. CARLOS TORRES TÉLLEZ MANZANILLO, COL., CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA (10X30 M) DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

Dictamen Resolutivo Económico.

CONCLUSIONES

Una vez efectuado el análisis comparativo de precios ofertados y el del presupuesto base, de conformidad a lo establecido en las bases de licitación y en apego a la normatividad aplicable en la materia que nos ocupa, se emite el siguiente Dictamen Resolutivo Económico:

Propuesta	Licitante	Dictamen Resolutivo Económico	Importe antes de IVA
	DEPENDENCIA		$2,277,468.44
1	TERRITORIO CONSULTORIA INTEGRAL Y DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	No Favorable	$1,767,782.18
2	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.	Favorable	$2,224,615.09
3	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	Favorable	$2,095,973.77

Elaboró:

Arq. María Emerita Gutiérrez González
Subdirección de Costos y Presupuestos

Revisó:

Ing. Javier Delgadillo Valdovinos
Director Técnico del INCOIFED

Autorizó:

Arq. Felipe Nery Fuentes
Director General INCOIFED